

Tipo:	PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO - OCP ABCP
Título:	AMOSTRAGEM: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E COMPONENTES DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Número:	PR 006
Revisão:	11

ÍNDICE

1	OBJETIVO	2
2	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	2
3	FORMULÁRIOS UTILIZADOS.....	2
4	COLETA E IDENTIFICAÇÃO.....	2
5	DISPOSIÇÕES GERAIS.....	4
6	COMBATE À NÃO CONFORMIDADE TÉCNICA	4

Tipo:	PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO - OCP ABCP
Título:	AMOSTRAGEM: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E COMPONENTES DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Número:	PR 006
Revisão:	11

1 OBJETIVO

Este anexo tem o objetivo de especificar os procedimentos para coleta e identificação das amostras na área de estocagem da fábrica, ou eventualmente na obra.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- PR 001-RAC -Regulamento Avaliação da Conformidade: Blocos Vazados de Concreto e Componentes de Concreto para Pavimentação Intertravada
- PR 005-Qualificação de Laboratório

3 FORMULÁRIOS UTILIZADOS

- FR 039-Quadro de identificação de amostras

4 COLETA E IDENTIFICAÇÃO

O órgão coletor receberá da ABCP o FR 042- Plano de amostragem que deverá ser atendido. No caso de eventualidade, em que o Plano de amostragem não for realizado em sua integridade, a ABCP deverá ser informada.

O representante da Empresa (fábrica, obra ou distribuidor) deverá acompanhar o responsável pela coleta a fim de validar as informações contidas no FR 039- Quadro de identificação de amostras;

O responsável pela realização da coleta deve dispor das informações a respeito dos produtos qualificados pelo Programa Setorial da Qualidade, para que sejam coletadas amostras referentes a estes produtos, sempre priorizando as maiores resistências disponíveis na fábrica.

No caso de o fabricante não produzir algum produto em um determinado período, deverá ser indicado pelo coletor na FR 039 ou documento que contenha as informações

Tipo:	PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO - OCP ABCP
Título:	AMOSTRAGEM: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E COMPONENTES DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Número:	PR 006
Revisão:	11

solicitadas pelo respectivo FR 039 e enviado à OCP ABCP. Lembrando que quando tiver a produção, a OCP ABCP deverá ser avisada imediatamente para realizar uma coleta específica.

O responsável pela coleta deverá verificar o produto e registrar: a identificação do lote, a data de fabricação, o tipo e a classe de resistência e demais informações pertinentes;

O representante da empresa não pode, no momento da coleta, direcionar a amostragem e nem descartar produtos que não estejam devidamente identificados como não - conforme;

As amostras do lote selecionado devem ser avaliadas quanto ao aspecto visual: como homogeneidade, presença de trincas ou outras imperfeições que possam prejudicar seu uso. Para tal avaliação deve ser verificadas as condições especificadas nas normas ABNT;

Do lote selecionado, são escolhidos aleatoriamente, pelo responsável pela coleta, os blocos de concreto para alvenaria ou pavimentação, na quantidade descrita no documento PR001;

Serão separadas as amostras que constituirão prova, contraprova e testemunha, recebendo identificação que as caracterizem como sendo amostras do Programa Setorial da Qualidade;

O FR 039- Quadro de identificação de amostra, deverá ser preenchido em três vias, sendo uma afixada à embalagem da amostra que será encaminhada ao laboratório, outra anexada à contraprova e a terceira enviada pelo responsável da coleta à ABCP Certificadora EGT;

O laboratório fica responsável pelo encaminhamento do FR 039- Quadro de identificação de amostras em até 5 (cinco) dias úteis para a OCP ABCP.

Tipo:	PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO - OCP ABCP
Título:	AMOSTRAGEM: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E COMPONENTES DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Número:	PR 006
Revisão:	11

5 DISPOSIÇÕES GERAIS

A OCP ABCP mantém as contraprovas e testemunhas em área da unidade de fabricação, identificadas e protegidas de maneira a preservar sua integridade. As contraprovas e testemunhas são mantidas por pelo menos um ciclo atual e para o ciclo anterior que equivale a no mínimo seis meses de guarda. O acesso às contraprovas e testemunhas é coerente com os requisitos de confidencialidade.

A empresa alvo e o órgão coletor assinam o documento FR039 se declarando responsável pelo acondicionamento de forma adequada das amostras de contraprova e testemunho, protegidas de intempéries, de forma a não perder suas características principais. As amostras deverão estar disponíveis para a realização de ensaios definidos pela EGT e deverão ser armazenadas as contraprovas de todas as amostras coletadas por um período de 6 meses.

A OCP ABCP mantém um banco de dados relativo às amostras ensaiadas para permitir o combate a não conformidade sistemática. Este banco de dados é restrito ao pessoal da certificação.

Para o programa de Blocos e peças de concreto para pavimentação, as amostras de contraprova e testemunho devem ser armazenadas na unidade fabril durante o período mínimo de 6 meses, independente da respectiva amostra estar em conformidade com os requisitos normativos. As amostras de contraprova e testemunho deverão ser enviadas para laboratórios acreditados para realização de ensaios somente mediante a comunicação da ABCP Certificadora.

6 COMBATE À NÃO CONFORMIDADE TÉCNICA

Na aquisição das amostras no comércio, órgão coletor responsável deve encaminhar à OCP ABCP os registros que evidenciem as condições de acondicionamento e coleta, bem como documentos que comprovem sua aquisição no comércio, respeitando a heterogeneidade de regiões e regionalização de produtos, de forma a compreender a maior diversificação possível.

Tipo:	PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO - OCP ABCP
Título:	AMOSTRAGEM: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E COMPONENTES DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Número:	PR 006
Revisão:	11

A OCP ABCP mantém os registros para cada produto alvo, tais como notas fiscais de compra/ Quadro de identificação de amostras, relatório de ensaio por laboratório acreditado, embalagens (se necessárias para avaliação), fotos e quaisquer informações relevantes ao combate a não conformidade;